



Wodociągi Miejskie Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 10
14-500 Braniewo
tel. / fax (0 55) 644 24 17

WARUNKI TECHNICZNE NR 23/B/2022 DOSTAWY WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW

OBIEKT: Założenie parkowo - rekreacyjne

INWESTOR: Gmina Miasta Braniewo 14-500 Braniewo ul. Kościuszki 111

ADRES OBIEKTU: 14-500 Braniewo ul. Długa – dz. nr 49/25 i 50/8
obr. 5

1.0. Warunki dostawy wody:

sieć wodociągowa w ul. Długa

2.0. Szczegółowe warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej.

sieć wodociągowa PE 110

2.1. Instalację wodociągową wewnętrzną podłączyć za pomocą
trójnika,

trójnik

2.2. Dla zarejestrowania ilości pobranej wody należy przewidzieć
wodomierz skrzydełkowy lub śrubowy umieszczony:

- w studni wodomierzowej oraz zawór antyskażeniowy zgodnie
z PN-EN 1717 lub w pomieszczeniu technicznym

2.3. Studzienka wodomierzowa winna być szczelna i wykonana z
kręgów żelbet. np. prod. PPU „ALSYBET” Sp. z o.o. w Kurzętniku
lub innych o podobnych właściwościach.

3.0. Warunki odprowadzenia ścieków sanitarnych:

sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Długa

4.0. Szczegółowe warunki techniczne odprowadzenia ścieków sanitarnych
do sieci miejskiej

istniejąca studnia kanalizacji sanitarnej w ul. Długa

- 4.1 Na przykanaliku kanalizacji sanitarnej należy umieścić studzienkę rewizyjną np. typu TEGRA prod. VAVIN lub innej o podobnych właściwościach.

5.0 Warunki odprowadzenia wód opadowych:

nie dotyczy

- I. Odbiorca jest zobowiązany udostępnić nieodpłatnie dostawcy teren nieruchomości, na którym znajduje się przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne celem przeprowadzenia prac remontowych oraz współudział z dostawcą w zakresie utrzymania przyłącza w należytym stanie technicznym.
- II. Integralną część niniejszych warunków technicznych stanowią odnośne przepisy i normy.
- III. Niniejsze warunki techniczne muszą być bezwzględnie załączone do projektu technicznego urządzeń wod.-kan. w/w obiekcie.
- IV. Termin ważności niniejszych warunków wygasa po upływie 1 roku od daty ich wystawienia.
- V. Wykonanie włączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej należy bezwzględnie zlecić jej użytkownikowi tj. Spółce z o.o. „Wodociągi Miejskie” w Braniewie.

Braniewo, dnia 05.12.2022 r.

Warunki techniczne 23/B/2022

DYREKTOR TECHNICZNY

mgr inż. Jerzy Witkowski