



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie

14-500 Braniewo, ul. Królewiecka 26

tel. 55 243 2545, fax. 55 243 2381 e-mail: psse.braniewo@sanepid.gov.pl

Braniewo, 28 marca 2023 r.

HK.4019.7.2023

Burmistrz Miasta Braniewo
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA BRANIEWO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2023r., poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. 2020r., poz. 2028 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt. 2, ust. ust. 4 pkt. 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. 2017r., poz. 2294), dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Braniewo.

Z wody dostarczanej przez wodociąg w Braniewie (Stacja Uzdadniania Wody w Rogitach) w ramach zbiorowego zaopatrzenia w roku 2022 korzystało 16105 mieszkańców.

Producentem wody dostarczanej przez wodociąg w Braniewie są Wodociągi Miejskie Sp. z o. o. ul. Olsztyńska 10, 14-500 Braniewo. Dobowa produkcja wody w 2022 r. z wodociągu w Braniewie wynosiła 2340,00 m³/dobę.

Uzdadnianie wody na stacji uzdatniania w Rogitach polega na napowietrzaniu w aeratorach wodna- powietrznych i filtracji na filtrach ciśnieniowych zamkniętych żelazowo-manganowych, w których następuje redukcja związku żelaza i manganu. Woda uzdatniona kierowana jest do zbiorników retencyjnych, z których tłoczona jest do sieci zewnętrznej. W razie konieczności woda poddawana może być procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.

W ramach sprawowanego nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 15 prób do badań laboratoryjnych.

Zarządzający wodociągami w ramach kontroli wewnętrznej wykonywał badania jakości wody w urządzeniach wodociągowych w zakresie wymagań i częstotliwości określonych w obowiązującym rozporządzeniu. Badania prowadzono zgodnie z


harmonogramem pobierania próbek wody, uzgodnionym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie. W 2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 15 prób do badań laboratoryjnych.

Odbiorcy wody nie zgłaszali występowania reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody z poszczególnych ujęć.

Zakwestionowano w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrane próby wody z wodociągu w Braniewie pod względem mikrobiologicznym z uwagi na obecność w wodzie bakterii grupy coli oraz pod względem fizykochemicznym z powodu podwyższonej zawartości żelaza. Dobrą jakość wody uzyskano przed wydaniem decyzji administracyjnej.

Woda z wodociągu w Braniewie (stan na koniec 2022 r.) spełniała wymagania określone w załączniku nr 1A (tabela 1), 1B, 1C (tabela 1 i 2), 1D (tabela 2) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. 2017r., poz. 2294).

Po przeprowadzonej analizie stwierdza się, że woda z wodociągu w Braniewie w 2022 r. była przydatna do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Braniewie

mgr Beata Rant

Do wiadomości:

1. Wodociągi Miejskie Sp. z o. o.
ul. Olsztyńska 10, 14-500 Braniewo