

## WYNIKI ANALIZ WODY

MIEJSCE POBRANIA PRÓBK I	STUDNIA NR 5	STUDNIA NR 6	STUDNIA NR 7	STUDNIA NR 9	STUDNIA 10	SUW woda surowa	SUW woda uzdat.	PRZE- POMPO WNIA
PARAMETR								
<b>ŻELAZO(Fe)</b> norma: 200 µg/l				1146		1488	< 30	< 30
<b>MANGAN(Mn)</b> norma: 50 µg/l				72		76	< 25	< 25
<b>JON AMONOWY</b> norma: 0,50 mg/l				0,68		0,70	0,14	0,14
<b>MĘTNOŚĆ</b> norma: 1 NTU				2,2		13	0,19	0,17

Badanie wykonano: 22.09.2022

KIEROWNIK  
LABORATORIUM  
*mgr Gabriela Binięda*

